

仕 様 書

1 件名

簡易陰圧装置（8式）の購入

2 納入期限

令和4年11月30日（水）

3 納入場所

東京都稲城市平尾 2-49-20

社会福祉法人平尾会 介護老人福祉施設ひらお苑 指定場所

4 形式・仕様書

(1) LIVE-D（8式）

・寸法は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：420mm（W）×360mm（D）×1100mm（H）

イ) テント部（ライブD）：2500mm(W)×2000mm(D)×1920mm（H）

・重量は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：約 38Kg

・陰圧装置の処理風量は 1.8～6.0 m³/min の範囲以内で3段階以上に切り替えができること。

・除菌効果はHEPAフィルタと紫外線ランプ（UV-C253.7nm）を有していること。

・テント体積は約 11.5 m³であること。

・陰圧ブース内外の差圧が 2.5Pa 以上であること。

・換気回数が1時間あたり12回以上であること（理論値可）。

・テントビニールの厚み基準値は 0.3mm 以上であること。

・陰圧ブース外に排出できるフレキシブダクトホースを有すること。
できること。

5 納入作業

(1) 3に記載の納入場所に、直接納品すること。

(2) 納入スケジュールについては、別途担当者と協議すること。

(3) 納入時の発生材、梱包材等は受注者が責任を持って引き取り、関係法令に基づき適切に処理すること。

- (4) 納入に基づく一式の保証年月日及び耐用年数について、受注者は担当者に遅滞なく伝えること。

6 その他

本仕様書の解釈に疑義を生じた場合又は本仕様書の内容に不明な点が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。

7 担当者

東京都稲城市平尾 2-49-20

社会福祉法人平尾会 ひらお苑 指定場所

担当者 松澤俊明

【電話】 042-331-5666

【FAX】 042-331-6006

【メールアドレス】 matsuzawa@hiraokai.or.jp